1 -Adaptér NOK 600







2 -Hák 285-16

M 1:5



1.3 -Pl.5x80-900

M 1:10



Pol. 1.3			
Poloha	X	Y	Otvor Ø
1	40	40	17,5
2	100	40	17,5
3	160	40	17,5
4	650	40	17,5
5	710	40	17,5
6	770	40	17,5

1.1 -Pl.5x80-800

M 1:10



1.2 -Pl.5x50-160

M 1:5



VÝKAZ SPOJOVACIEHO MATERIÁLU - pre 1 ks dielu

Názov - Typ	ks	Norma/Výkres	Hmotnosť (kg/ks)	Hmotnosť spolu (kg)	Materiál	Poznámka
Matica M16	4	STN EN ISO 4032	0,037	0,146	8.8	
Podložka tenká M16	2	STN EN ISO 7089	0,011	0,023		
Podložka pružná M16	2	DIN 127	0,010	0,020		
			Celkom (kg)	**0,2**		

VÝKAZ MATERIÁLU - pre 1 ks dielu

Číslo pol.	Názov - Typ - Rozmer	ks	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m)	Hmotnosť spolu (kg)	Materiál	Náter. plocha (m^2)	Poznámka
1	Zvarenec - NOK 600	1			6,28		0,34	
1.1	Pl.5x80	1	800	3,14	2,51	S355	0,14	
1.2	Pl.5x50	3	160	1,96	0,94	S355	0,05	
1.3	Pl.5x80	1	900	3,14	2,83	7,99	0,15	
2	Hák - tyčovina ø16	2	285		1,07	S235	0,03	
				Celkom	**7,4**		**0,4**	
(Spojovací materiál + valcovaný materiál) SPOLU (kg)					**8**			
(Vrátane valcovacej tolerancie 1% a zinku 1,5%) SPOLU (kg)					**8**			

Poznámky



1. Konštrukcia: Trieda zhotovenia ..... EXC2 podľa STN EN 1090-2 +A1

   Všetky zvary zhotoviť v hladine úrovne "B" podľa STN EN ISO 5817.

2. Kvalita, normy: Uholníky, plechy (materiál) S355J2
   Uholníky (rozmery a tolerancie) ..... STN EN 10056-1, STN EN 10056-2
   Plechy (tolerancie) ..... STN EN 10029

3. Povrchová úprava: Celú konštrukciu vrátane spojovacieho materiálu žiarovo pozinkovať podľa STN EN ISO 1461 (spojovací materiál podľa STN EN ISO 10684).

HL. ZHOTOVITEĽ:
P4E, s.r.o.
Račianska 66
Bratislava 831 02

SPOLU ZHOTOVITEĽ:

Táto dokumentácia je duševným majetkom zhotoviteľa.

Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukovaná alebo použitá bez ich písomného povolenia.

ZMENA:	VYKONAL:	DÁTUM:	VYTLAČOK:
d			
c			
b			
a			

NÁZOV ZÁKAZKY:
Štandard optických sietí VN v sieti SSD

HIP: STAV. ČASŤ: / TECH. ČASŤ:

DÁTUM: 11/2022

VYPRACOVAL: Ing. Ševčíková

KONTROLOVAL: Ing. Samaš

MIERKA: 1:15,1:20

INVESTOR: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčanke 8, 010 01 ŽILINA

SCHVÁLIL: Ing. Halán

POČET A4: A3

SO-PS:

STUPEŇ PD: DVP

ARCHÍVNE ČÍSLO: SSD_SOK_VNV_35

ZMENA:

NÁZOV VÝKRESU:
Nosič optického kábla
na priehradové stožiare VNV, NOK600

LIST: | LISTOV: | DCC: &CTB

SSD_SOK_VNV_35_NOK600.dwg