

**Názov akcie**  
**Výmena skrine MS Mútne pri MŠ, nové pripojenie typ H, EAM PP:129628492**

**NN vonkajšie vedenie**

Popis	Počet
Výmena existujúcej skrine RIS3 za novú volne stojacu PRIS 8.1 DIN1 3/5 a jej pripojenie	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: do 03/2025

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Ivan Ondrejka, 0915 922 839, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Na základe podanej žiadosti vyplynula potreba výmeny existujúcej istiacej skrine RIS 3 12X400A za novú istiacu NN skriňu PRIS 8.1 DIN1 3/5. Novú skriňu neumiestňovať pod schody. Jestvujúce NN káble z existujúcej RIS 3 12X400A sa premontujú do novo osadenej PRIS 8.1 DIN1 3/5 s pôvodným istením a napokon sa pripojí nová elektrická prípojka žiadateľa a na príslušný vývod sa založia poistky PH00gG 3x50A.

# D1P2024-NNK-159\_ZVD-3122-8203-NO\_Produkt H

Základná škola s materskou školou, Mútne 224\_Mútne, parcela KNC 558, 029 63 Mútne

Výmena isticej skrine RIS 3 12X400A s názvom: „MS, IPID : 2337472  
za PRIS 8.1 DIN1 3/5 P2 IP2X voľne stojacu - SAP : 25747.03

GPS  
X: 49.46078417  
Y: 19.31856620



