

Názov akcie
Výmena skrine 9 Oravská Polhora Slaná voda 3, nové pripojenie typ H, EAM PP: 129621977

NN vonkajšie vedenie

Popis	Počet
Výmena existujúcej skrine SR 7 za novú PRIS 16 DIN2 3/14 a jej pripojenie	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: do 01/2025

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Michal Munka, 0905 250 301, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Popis riešenia a typ skrine: Na základe podanej žiadosti vyplynula potreba výmeny existujúcej istiacej skrine SR 7/3x400A+21x200A za novú istiacu NN skriňu PRIS 16 DIN2 3/14. Jestvujúce NN káble z existujúcej SR 7/3x400A+21x200A sa premontujú do novo osadenej PRIS 16 DIN2 3/14 s pôvodným istením a napokon sa pripojí nová elektrická prípojka žiadateľa a na príslušný vývod sa založia poistky PH00gG 3x40A

D1P2024-NNK-132 ZVD-3093-8203-NO Produkt H
Michal Rentka_ Oravská Polhóra, parcela KNC 279_029_47 Oravská Polhóra

GPS:
X: 49.5210553
Y: 19.4766144

Vymena istacej skrine SR 7/3x400A+21x200A s názvom: „Slana voda3“, č. 9, IPID: 51333288
za PRIS 16 DIN2 3/14 P2 IP2x volne stojacu - SAP: 28336



