

**Názov akcie**  
**Výmena skrine č.1206 Ružomberok, nové pripojenie typ H, EAM PP:129634177**

**NN vonkajšie vedenie**

Popis	Počet
Výmena existujúcej skrine RIS 3 12X400A za novú volne stojacu PRIS 6 DIN0 2/5 a jej pripojenie	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: do 03/2025

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Ivan Ondrejka, 0915 922 839, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Na základe podanej žiadosti vyplynula potreba výmeny existujúcej istiacej skrine RIS 3 12X400A za novú istiacu NN skriňu PRIS 6 DIN0 2/5. Jestvujúce NN káble z existujúcej RIS 3 12X400A sa premontujú do novo osadenej PRIS 6 DIN0 2/5 s pôvodným istením a napokon sa pripoja dve nové elektrické prípojky žiadateľa a na príslušný vývod sa založia poistky PH00gG 3x50A.

# D1P2024-NNK-158\_ZVD-3121-8202-DK\_Produkt H

DISKONT ALKO s.r.o., Štiavnická 4908, parcela KNC 7000, 034 01 Ružomberok

7006/2


GPS:  
X: 49.07195703  
Y: 19.31652699

CIS.DOMU:200

Výmena istiacej skrine typ: RIS 3 12X400A s názvom: „za pneuservisom“, č. 1206, IPID : 9637289  
za PRIS 6 DIN0 2/5 P2 IP2x voľne stojacu - SAP: 23766.03

CIS.DOMU:2536

1206  
zapneuservisom



22-ANKTOYPV 3x24

22-ANKTOYPV 3x

