

Názov akcie
Výmena skrine 1485 Trstená, nové pripojenie typ H, EAM PP: 129621847

NN vonkajšie vedenie

Popis	Počet
Výmena existujúcej skrine RIS4 za novú PRIS 10.1 DIN2 3/7 a jej pripojenie	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: do 01/2025

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Michal Munka, 0905 250 301, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Popis riešenia a typ skrine: Na základe podanej žiadosti vyplynula potreba výmeny existujúcej istiacej skrine RIS 4 15X400A za novú istiacu NN skriňu PRIS 10.1 DIN2 3/7. Jestvujúce NN káble z existujúcej RIS 4 15X400A sa premontujú do novo osadenej PRIS 10.1 DIN2 3/7 s pôvodným istením a napokon sa pripojí nová elektrická prípojka žiadateľa a na príslušný vývod sa založia poistky PH00gG 3x40A.

D1P2024-NNK-145_ZVD-3092-8203-NO_Produkt H

Tomáš Lucký Trstená, parcela KNC 9684/241, 028 01 Trstená



