

**Názov akcie**  
**Výmena skrine č.640 Zuberec, nové pripojenie typ H, EAM PP:129628661**

**NN vonkajšie vedenie**

Popis	Počet
Výmena existujúcej skrine HDSS 1/240 za novú volne stojacu PRIS 4 DIN00 2/3 a jej pripojenie	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: do 03/2025

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Ivan Ondrejka, 0915 922 839, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Na základe podanej žiadosti vyplynula potreba výmeny existujúcej istiacej skrine HDSS 1/240 za novú istiacu NN skriňu PRIS 4 DIN00 2/3. Jestvujúce NN káble z existujúcej HDSS 1/240 sa premontujú do novo osadenej PRIS 4 DIN00 2/3 s pôvodným istením a napokon sa pripojí nová elektrická prípojka žiadateľa a na príslušný vývod sa založia poistky PH00gG 3x40A.

# D1P2024-NNK-161\_ZVD-3132-8203-NO\_Produkt H

## Tomáš Borsík\_Zuberec 640, parcela KNC 1194, 027 32 Zuberec

GZU  
GZU

CIS.DOMU:941

CIS.DOMU:0215  
CIS.DOMU:0

c.d.641

c.d.640

Výmena istiacej skrine HDSS 1/240 s názvom: „c.d.640“, IPID : 8973813  
za PRIS 4 DIN00 2/3 P2 IP2x voľne stojacu - SAP : 23757.03

GPS  
X: 49.25522087  
Y: 19.64055733

CIS.DOMU:640

c.d.637

SR4.2  
Penzión Michala

CIS.DOMU:246

1191/50

1191/49

1191/61

1191/60

1191/13

1191/12



