

Názov akcie
Výmena skrine č.48 Svätý Kríž, nové pripojenie typ H, EAM PP: 12754787

NN vonkajšie vedenie

Popis	Počet
Výmena existujúcej skrine PRIS5 za novú PRIS 8 DIN2 9/0 a jej pripojenie	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: do 06/2025

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Ivan Ondrejka, 0915 922 839, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Na základe podaných žiadostí vyplynula potreba výmeny existujúcej istiacej skrine PRIS 5 za novú istiacu NN skriňu PRIS 8 DIN2 9/0. Jestvujúce NN káble z existujúcej PRIS 5 sa premontujú do novo osadenej PRIS 8 DIN2 9/0 s pôvodným istením a napokon sa pripoja nové elektrické prípojky žiadateľa a na príslušný vývod sa založia poistky PH00gG 3x40A.



D1P2025-NNK-003_ZVD-3147-8201-LM_Produkt H
Lukáš Skubík, Svätý Kríž, parcela KNC 207, 032 11 Svätý Kríž

GPS:
X: 49.046473
Y: 19.535780

Ohrady

48

CIS.DOMU:0

207

CIS.DOMU:0

202

CIS.DOMU:0

203

201

190/2

Výmena istacej skrine PRIS 5 s názvom: „Ohrady“, č. 48, IPID : 15724957
za PRIS 8 DIN2 9/0 P2 IP2x volne stojacu - SAP: 23773.02

