

Názov akcie
Výmena skrine PS3 Námestovo Poľanová, nové pripojenie typ H, EAM PP: 129888395

NN vonkajšie vedenie

Popis	Počet
Výmena existujúcej skrine SR4 za novú PRIS 10 DIN1 2/9 a jej pripojenie	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: do 05/2025

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Michal Munka, 0905 250 301, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Na základe podanej žiadosti vyplynula potreba výmeny existujúcej istiacej skrine SR 4/15X400A za novú istiacu NN skriňu PRIS 10 DIN1 2/9. Jestvujúce NN káble z existujúcej SR 4/15X400A sa premontujú do novo osadenej PRIS 10 DIN1 2/9 s pôvodným istením a napokon sa pripojí nová elektrická prípojka žiadateľa a na príslušný vývod sa založia poistky PH00gG 3x40A.

GPS:
X: 49.415208
Y: 19.472369



