

Lukáš Kollárik, Nitrianske Sučany, Parcela KNC 851/15, 972 21 Nitrianske Sučany CAPEX: Výmena jedného pola kábla AYKYZ 4x16 za NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE ŠPP v SAP: D1P2026-NNS-007

Popis	Počet
Výmena NNK AYKYZ 4x25 za samonosný (N)FA2X 4x50+25 mm2 [m] (podľa GIS)	64
Ukončenie siete NN a VO - demontáž, montáž	2
Montáž novej SPP1 na podperný bod vrátane zapojenia	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: 12T rok 2026

Kontaktná osoba objednávateľa: Miroslav Mečiar technik prevádzky VN a NN MT, tel: 908900322

V súvislosti s požiadavkou na pripojenie nového odberného miesta v predmetnej lokalite je potrebné vymeniť dve polia AYKYZ 4x25 za NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE (N)FA2X 4x50+25 mm2 cca 87m

Výmena dvoch polí vodičov 4x25AlFe6 za NN IZOLOVANÝ VODIČ (N)FA2X 4x50+25 mm2 v celkovej dĺžke cca 64m (39,643 + 26,610m)

Popis riešenia: Na základe podanej žiadosti je potrebné vymeniť dva polia vodičov 4x25AlFe6 za NN IZOLOVANÝ VODIČ (N)FA2X 4x50+25 mm2 cca 64m (podľa GIS)).

Nový NN IZOLOVANÝ VODIČ (N)FA2X 4x50+25 mm2 sa pripojí na existujúcom PB ID EAM (NSTL.4778667) na existujúcu sieť 4x42/7 AlFe.

Na existujúcom PB ID EAM (NSTL.4778665) sa osadí SPP2.1 kde sa pripojí a preistí existujúce odberné miesto ČOM: 6042378 (PN3x a pripojí nové odberné miesto ktoré vyvolalo túto požiadavku ČOM: 4657928 (PN3x40A)

Typ kábla, typ podperných bodov a SPP podľa KPFC:

NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE (N)FA2X 4x50+25 mm2



CIS.DVIML

CIS.I

