

Slavomíra Oboňová, Prochot 163, Parcela 550/3, 966 04 Prochot CAPEX: Výmena jedného pola kábla AYKYZ 4x16 za NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE ŠPP v SAP: D1P2025-NNS-040

Popis	Počet
Výmena NNK AYKYZ 4x16 za samonosný (N)FA2X 4x50+25 mm2 [m]	50
Ukončenie siete NN a VO - demontáž, montáž	2
Montáž novej SPP1 na podperný bod vrátane zapojenia	2
Montáž novej SPP5 na podperný bod vrátane zapojenia	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: 44T rok 2025

Kontaktná osoba objednávateľa: Slašťan Roman technik prevádzky VN a NN MT, tel: 908905365

V súvislosti s požiadavkou na pripojenie nového odberného miesta v predmetnej lokalite je potrebné vymeniť tri polia AYKYZ 4x16 za NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE (N)FA2X 4x50+25 mm2 cca 87m

Nový kábel napojiť na pôvodnú sieť 3x70+50 AlFe6 ID EAM (NUSV.4630276) na existujúcom PB ID EAM (NSTL.4630313) pokračovať cez existujúci PB ID EAM (NSTL.16838123), cez existujúci PB ID EAM (NSTL.16838124) a ukončiť na existujúcom PB ID EAM (NSTL.16838125).

Na existujúci PB ID EAM (NSTL.16838125) sa osadí 1ks skrinka SPP 5, kde sa prepoja a preistia existujúce odberné miesta nasledovných ČOM: 4576286 (PN3x63A) a ČOM: 6133500 (PN 3x63A) a odberné miesto, ktoré vyvolalo túto požiadavku 4655023 (PN3x40A).

Na existujúci PB ID EAM (NSTL.16838124) sa osadí 1ks skrinka SPP1, kde sa prepojí a preistí existujúce odberné miesto ktoré nie je zakreslené v GIS.

Na existujúci PB ID EAM (NSTL.16838123) sa osadí 1ks skrinka SPP 1, kde sa prepojí a preistí spoločná prípojka pre odberné miesta nasledovných ČOM: 6133504 (PN3x63A) a ČOM: 6133502 a ČOM: 6133501



