

Názov akcie
Výmena vodičov a PB Or. Polhora 551, nové pripojenie typ J, EAM PP: 131155809

NN vonkajšie vedenie

Popis	Počet
Výmena existujúcich vodičov AlFe 4x42/7 AlFe6 za izolovaný vodič (N)FA2X 4x95+25 mm2 v dĺžke cca 105m (polia)	4
výmena exist. PB za betónový 10,5/10kN - odbočný v sieti (ks)	1
výmena exist. PB za betónový 9/10kN - koncový (ks)	1
výmena VRIS č.16 za novú VRIS1	1
výmena exist. konzol za práporcové na existujúcich PB (ks)	2
odistenie existujúcich OM cez skrinky SPP (ks OM)	8
montáž VRIS 1.1 na koncový vymenený PB a pripojenie prívodu pre 12ks nové OM (istenie 3x160A)	1
Odborná prehliadka a odborná skúška	1

Termín realizácie: do 05/2026

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Michal Munka, 0905 250 301, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Umiestnenie: Výmena štyroch polí 4x42/7 AlFe6 za NN IZOLOVANÝ VODIČ (N)FA2X 4x95+25 mm2 v celkovej dĺžke cca 105m (20.388+24.437+24.943+34.622m)

Popis riešenia: Na základe podanej žiadosti je potrebné vymeniť štyri polia 4x42/7 AlFe6 za NN IZOLOVANÝ VODIČ (N)FA2X 4x95+25 mm2 cca 105m (podľa GIS) a na základe zisteného zlého fyzického stavu (počas obhliadky zo strany PaS EZ) podperných bodov je potrebné zabezpečiť ich výmenu a to nasledovne:

JB 10 5/6 ID EAM (NSTL.1767316) za nový BETONOVÉ PODPERNÝ BOD 10,5/10 kN

JB 9/6 ID EAM (NSTL.1767282) za nový BETONOVÉ PODPERNÝ BOD 10,5/10 kN

Na vymenenom PB ID EAM (NSTL.1767316) vymeniť VRIS 1/200 NA JB 6-10KN ID EAM (NSKR.1767326).

Nový NN IZOLOVANÝ VODIČ (N)FA2X 4x95+25 mm2 pripojiť do vymenenej VRIS 1/200 NA JB 6-10KN ID EAM (NSKR.1767326) pokračovať na existujúci PB ID EAM (NSTL.1767317) ďalej na existujúci PB ID EAM (NSTL.1767318) pokračovať na existujúci PB ID EAM (NSTL.1767283) a ukončiť na vymenenom PB ID EAM (NSTL.1767282).

Na PB-odoch je potrebné vymeniť KONZOLY PRE VODIČE VEDĽA SEBA PRAPORCOVÁ 1380 MM

Na existujúci PB ID EAM (NSTL.1767317) sa osadí SPP2.1 kde sa pripoja a preistia existujúce odberné miesta ČOM: 4604341 (PN3x40A) a spoločný prívod pre ČOM: 3302331 (PN3x40) a 3208140 (PN3x40).

Na existujúci PB ID EAM (NSTL.1767283) sa osadí SPP2.1 kde sa pripoja a preistia existujúce odberné miesta ČOM: 3051358 (PN3x40A), ČOM: 3051362 (PN3x40A).

Na vymenený PB ID EAM (NSTL.1767282) sa osadí SPP5 kde sa pripoja a preistia existujúce odberné miesta ČOM: 3051359 (PN3x40A), ČOM: 3051360 (PN3x40), ČOM: 3051361 (PN3x40), ďalej sa na tento PB osadí VRIS 1.1 kde sa pripojí spoločný prívod pre 12ks odberných miest ktoré vyvolali túto požiadavku (PN3x160A)

Typ kábla, typ podperných bodov a SPP podľa KPFC:

NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE (N)FA2X 4x95+25 mm2 - SAP: 27518.02

1ks SPP5 (PN podľa potreby) – SAP: 23785

2ks SPP2.1 (PN podľa potreby) – SAP: 23070

1ks VRIS1.1(PN podľa potreby) – SAP: 8857.01

4ks KONZOLA PRE VODIČE VEDĽA SEBA PRAPORCOVÁ 1380 MM – SAP: 17170.01

2ks BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 10,5/10 kN – SAP: 9148.01

Gajdošská 576, Parcela KNC 13757/1 029 47 Oravská Polhora











