

Názov akcie
Výmena vodičov a PB Novot 389 , nové pripojenie typ J, EAM PP: 131170667

NN vonkajšie vedenie

Popis	Počet
Výmena existujúcich vodičov AlFe 4x25 za NFA2X 4x50+25 v dĺžke cca 40m - 1 pole	1
Výmena koncového NN PB za betónový 10,5/2000 (ks)	1
Montáž SPP2 1 a preistenie 2x OM na podpernom bode (A)	1
Montáž SPP 6 a odistenie 2x exist OM a 2x nové OM na vymenenom PB (B) (4 prípojky istené 40A každá)	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z.	1

Termín realizácie: do 06/2026

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Michal Munka, 0905 250 301, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Na základe podanej žiadosti je potrebné vymeniť jedno pole 4x25 AlFe6 za NN IZOLOVANÝ VODIČ (N)FA2X 4x50+25 mm2 cca 40m (podľa GIS) a na základe zisteného zlého fyzického stavu podperných bodov je potrebné zabezpečiť výmenu PB a to nasledovne:

JB 10 5/6 ID EAM (NSTL.8154283) za nový BETONOVÉ PODPERNÝ BOD 10,5/20 kN

Nový NN IZOLOVANÝ VODIČ (N)FA2X 4x50+25 mm2 napojiť na existujúcu sieť 4x50 AlFe6 na existujúcom PB ID EAM (NSTL.8154282) a ukončiť na vymenenom PB ID EAM (NUSV.8154267). Na existujúci PB ID EAM (NSTL. 8154282) sa osadí SPP2.1 kde sa pripoja a preistia existujúce odberné miesta ČOM: 3048794 (PN3x40A), ČOM: 3048793 (PN3x40).

Na vymenený PB ID EAM (NSTL.8154283) sa osadí SPP6 kde sa pripoja a preistia existujúce odberné miesta ČOM: 3048785 (PN3x40A), ČOM: 3301857 (PN3x40A), ČOM: 4646594 (PN3x40A) a pripojí sa nové odberné miesto ktoré



