MONTÁŽ:
NN KÁBLE - ZEMNÉ
NAYY-J/4x240 SM
Dĺžka trasy: - 81m -

MONTÁŽ:
NN KÁBLE - ZEMNÉ
NAYY-J 4x240 SM
Dĺžka trasy: - 70m -

MONTÁŽ:
NN KÁBLE - ZEMNÉ
NAYY-J 4x240 SM
Dĺžka trasy: - 98m -

MONTÁŽ:
NN KÁBLE - ZEMNÉ
NAYY-J 4x240 SM
Dĺžka trasy: - 146m -

MONTÁŽ:
NN KÁBLE - ZEMNÉ
NAYY-J 4x240 SM
Dĺžka trasy: - 130m -

MONTÁŽ:
NN KÁBLE - ZEMNÉ
NAYY-J 4x240 SM
Dĺžka trasy: - 109m -

OPTOCHRÁNIČKA
-359m-

OPTOCHRÁNIČKA
-202m-

RIADENÝ PRETLAK
29.0

RIADENÝ PRETLAK
52.0

PRIS č.4

PRIS č.5

PRIS č.6

PRIS č.7

PRIS č.8

PRIS
IBV Horný koniec

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3PEN ~ 50Hz, 400/230V [TN-C]

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
PODLA STN 33 2000-4-41:

V NORMALNEJ PREVÁDZKE:
Ochrana živých častí:
IZOLOVANÍM A KRYTMI

V PRÍPADE PORUCHY:
Ochrana neživých častí:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

POZNÁMKY:
INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE. STAVEBNÍK JE PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁC, POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ICH PRESNÉ VYTÝČENIE!

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÝ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNOM SMERE PODĽA STN 73 6005.

PRI VÝRUBE DREVÍN, KTORÉ BUDÚ PREKÁŽKOU POČAS PRÍPRAVNÝCH A STAVEBNÝCH PRÁC, POSTUPOVAŤ V SÚLADE ZÁKONA č. 543/2002 Z.z .A PODĽA PRÍSLUŠNÉHO PROJEKTU.

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ

- Plynovod
- Vodovod
- Telekomunikačný kábel
- Kanalizácia
- Jestv. vzdušné vedenie NN
- Jestv. VN nadzemné, závesný kábel
- Navrhované VN vzdušné
- Navrhované VNK podzemné, kábelové
- Navrhované NNK zemné, kábelové
- Navrhované NNS závesné, kábelové
- Demontáž vedenia
- Ochranné pásmo
- Optochránička
- Prípojková skriňa
- Spojka kábelová
- Úsekový odpínač

PRED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI !

TECHNICKÝ NÁVRH: 17928		SPRACOVATEL TN: Ing. Monika Gabrielová	PROJ. MANAŽÉR Pavol Petrák
VYPRACOVAL Ing. Štefan Binó	ZODP.PROJ.PROF. Ing. Štefan Binó		KONTROLOVAL
OKRES: Žilina		OBEC: Nededza	

Binó s.r.o.
Jaseňová 3223/34
010 07 ŽILINA
tel: 0903 503 744
e-mail: bino@bino.sk

STAVEBNÍK:
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

STAVBA:
17928 – Nededza – Pod lipou: Rozšírenie NNK

OBJEKT:
Rozšírenie NNK

Situácia

FORMAT	4 A4
DATUM	16.04.2025
STUPEŇ	RP
MERITKO	1:500
REVIZIA	**
ZAK.ČÍSLO: 2000120962	
ARCHIVNÉ ČÍSLO 24e08	Č.VÝKRESU r101

Uložené: 16. 4. 2025 22:07:47 / Užívateľ: HP / Tisk: 16. 4. 2025 22:13:08