

**St J Zaťko Domaniža Výmena AIFe za NFA2x a montáž VRIS PP 131207923**  
**Výmena Betonové PB za Betonové a Výmena AIFe za NFA2X 4x150+25**

Popis	Počet
Výmena BPB za BPB 10,5/2000	2 ks
Výmena BPB za BPB 10,5/600	1 ks
Montáž VRIS 1 + zvodové rúry na PB č 3	1KS
Výmena AIFe 4x50 za NFA2X 4x150+25	120 m
Doplnenie NFA2X 4x150+25 a doplnenie zvodovej rúry na TS	20 m
Na pb č.1 vyhotoviť uzemnenie	1 ks
Na PB č 1 montáž bleskoistiiek	3 ks
Na PB č 3 vyhotoviť uzemnenie	1 ks
Na PB č.1 montáž SPP 3	1 ks
Na PB č 2 montáž SPP 1	1 ks
Na PB č.3 montáž SPP 2	1 ks
Vyhotovenie zjednodušenej projektovej dokumentácie	1 ks
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1 ks

Termín realizácie: 10/2026

Kontaktná osoba objednávateľa: Štefan Chribík 0907 855 280

Montáž SPP 2pre existujúcu prípojku a novú čom 4664207

Výmena PB 10,5/2000

Montáž VRIS 1

CIS.DOMU:438

CIS.DOMU:439

Montáž Uzenenia na PB

Výmena AlFe4x50 za NFA2X 4x150+25 cca 120 m

CIS.DOMU:0

Výmena pB za 10,5/600

Montáž SPP 1 pre č.d 0

overit  
CIS.DOMU:0

ZTABOSIT: 20Z60Z+NB-

Montáž uznenenia a bleskoistiek na PB

Výmena PB za 10,5/2000

Montáž SPP 3

Doplniť nový NSA2X 4x150+25a pripojiť ho v TS na poziciu č 4 ana odbočku na tvrdsmer č.d 450

overit  
CIS.DOMU:255

overit  
CIS.DOMU:255

Na TS Doplniť zvodovú rúru 6m 70

Súradnice

49.045887  
18.559405

Elektria

CIS.DOMU:438

NFA2X 4x120+25  
4x50AlFe  
RETIENS 3x56

CIS.DOMU:0



obec

CIS.DOMU:0

CIS.DOMU:255









PB 698CS

