

Názov akcie
Výmena vodičov a PB Novot' 800 , nové pripojenie typ J, EAM PP: 131211559

NN vonkajšie vedenie

Popis	Počet
Výmena existujúcich vodičov AlFe 4x25 a AYKYz 4x16 za NFA2X 4x50+25 v dĺžke cca 85m - (polia) v trase A-B-C	2
Výmena bet. NN J-PB 9/6 za betónový PB 10,5/10 kN (ks) - B	1
Výmena dreveného NN J-PB za betónový PB 10,5/10 kN (ks) - C	1
Montáž VRIS 1.1 do ktorej sa preistí a pripojí existujúca pokračujúca sieť 4x25 AlFe6	1
Montáž SPP 1.1 kde sa pripojí a preistí existujúce odberné miesto c.d 794 (poistky40A).	1
Montáž SPP 6 kde sa pripoja a preistia existujúce odberné miesta c.d 800 (PN3x40A), c.d 805 (PN3x40A), c.d. 809 (PN3x40A) a c.d 803 (PN3x40A).	1
Montáž SPP 2.1 kde sa pripojí nové odberné miesto ktoré vyvolalo túto požiadavku COM: 4665731 (PN3x40A).	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z.	1

Termín realizácie: do 10/2026

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Michal Munka, 0905 250 301, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Popis riešenia: Na základe podanej žiadosti je potrebné vymeniť jedno pole 4x25 AlFe6 a jedno pole 1-AYKYZ 4x16 jeden NN IZOLOVANÝ VODIČ (N)FA2X 4x50+25 mm² cca 85m (podľa GIS) a na základe zisteného zlého fyzického stavu (počas obhliadky zo strany PaS EZ) podperných bodov je potrebné zabezpečiť ich výmenu a to nasledovne:

Jed.drev.neznamy.ID EAM (NSTL.8151710) za nový BETONOVÉ PODPERNÝ BOD 10,5/10 kN

JB 9/6 ID EAM (NSTL.8151621) za nový BETONOVÉ PODPERNÝ BOD 10,5/10 kN

Nový NN IZOLOVANÝ VODIČ (N)FA2X 4x50+25 mm² napojiť na existujúcu sieť 3x70+50 AlFe6 ID EAM (NUSV.8151510) na PB ID EAM (NSTL.8151554) pokračovať na vymenený PB ID EAM (NSTL.8151621) a ukončiť na vymenenom PB ID EAM (NSTL.8151710).

Na vymenený PB ID EAM (NSTL.8151621) sa namontuje VRIS 1.1 do ktorej sa preistí a pripojí existujúca pokračujúca sieť 4x25 AlFe6 ID EAM (NUSV.8151610).

Na vymenený PB ID EAM (NSTL.8151621) osadiť SPP1.1 kde sa pripojí a preistí existujúce odberné miesto ČOM: 3049080 (PN3x40A).

Na vymenený PB ID EAM (NSTL. 8151710) osadiť SPP2.1 kde sa pripojí odberné miesto ktoré vyvolalo túto požiadavku ČOM: 4665731 (PN3x40A).

Na vymenený PB ID EAM (NSTL. 8151710) osadiť SPP6 kde sa pripoja a preistia existujúce odberné miesta ČOM: 3304456 (PN3x40A), ČOM: 3049087 (PN3x40A), ČOM: 3049090 (PN3x40A), ČOM: 3049086 (PN3x40A).

Typ kábla, typ podperných bodov a SPP podľa KPFC:

NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE (N)FA2X 4x50+25 mm² - SAP: 27516.02

1ks SPP 1.1 – PN podľa potreby – SAP: 18555

1ks VRIS 1.1 – PN podľa potreby – SAP: 8857.01

1ks SPP6 – PN podľa potreby – SAP: 23786

ZVD-3515-8203-NO Produkt J

Martin Antušák, Novovi, Parcela KNČ 1818/30, 02955 Novovi

GPS:
X: 49.438395
Y: 19.249073



