

Názov akcie
Výmena vodičov a PB Rabčice 113, nové pripojenie typ J, EAM PP: 131250650

NN vonkajšie vedenie

Popis	Počet
Výmena existujúcich vodičov 4x16 AlFe6 za NFA2X 4x50+25 v dĺžke cca 181m - (polia)	4
výmena exist. drevených PB za betónové 10,5/10kN	4
montáž SPP2.1 a preistenie OM (3x40A) na PB D + pripojenie nového OM	1
montáž SPP1 a preistenie OM (3x40A) na PB E	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z.	1

Termín realizácie: do 11/2026

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Michal Munka, 0905 250 301, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Popis riešenia: Na základe podanej žiadosti je potrebné vymeniť **štyri polia vodičov 4x16 AlFe6 za NN IZOLOVANÝ VODIČ (N)FA2X 4x50+25 mm2 cca 181m** (podľa GIS) a na základe zisteného zlého fyzického stavu (počas obhliadky zo strany PaS EZ) podperných bodov je potrebné zabezpečiť ich výmenu a to nasledovne:

DR JP 9 M CAP 17CM,12-310 (NSTL.552956584) za nový BETONOVÉ PODPERNÉ BOD 10,5/10 kN

DR JP 9 M CAP 17CM,12-310 (NSTL.4187622) za nový BETONOVÝ PODPERNÝ BOD 10,5/10 kN

DR JP 9 M CAP 17CM,12-310 (NSTL.4187623) za nový BETONOVÉ PODPERNÉ BOD 10,5/10 kN

DR JP 9 M CAP 17CM,12-310 (NSTL.4187624) za nový BETONOVÉ PODPERNÉ BOD 10,5/10 kN

Nový kábel napojiť na pôvodnú sieť (NUSV.4187606) na existujúcom PB ID EAM (NSTL.4187625) pokračovať cez vymenený PB ID EAM (NSTL.4187624) cez vymenený PB ID EAM (NSTL.4187623) cez vymenený PB ID EAM (NSTL.4187622) a ukončiť na vymenenom PB ID EAM (NSTL. NSTL.552956584).

Na PB ID EAM (NSTL.4187622) sa osadí SSP2/6xPHN, kde sa prepojí a preistí existujúce odberné miesto ČOM: 3053894 (PN3x40A) a pripojí nové odberné miesto, ktoré vyvolalo túto požiadavku ČOM: 4667656 (PN3x40A).

Na PB ID EAM (NSTL. 552956584) sa osadí SSP1/3xPHN, kde sa prepojí a preistí existujúce odberné miesto ČOM: 3053897 (PN3x40A).

Typ kábla, typ podperných bodov a SPP podľa KPFC:

NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE (N)FA2X 4x50+25 mm2 - SAP: 27516.01

1ks SPP 1 (PHN podľa potreby) - SAP: 18555

1ks SPP2 (PHN podľa potreby) – SAP: 23070

4ks BETONOVÉ PODPERNÉ BOD 10,5/10 kN – SAP: 9148.01











